

受付年月日 2024年06月10日  
報告年月日 2024年06月17日

定期水質検査成績書

|       |                          |       |      |            |       |
|-------|--------------------------|-------|------|------------|-------|
| 施設名   | 潮来市水道事業                  |       |      | 水道種別       | 上水道   |
| 採水場所  | 日の出5集会場                  |       |      | 依頼項目       | 11 項目 |
| 採水年月日 | 2024年06月10日              | 気温(℃) | 26.3 | 水温(℃)      | 23.5  |
| 採水者名  |                          |       |      | 残留塩素(mg/L) | 0.3   |
| 検査方法  | 「平成15年7月22日厚生労働省告示第261号」 |       |      |            |       |

| 検査項目              | 単位   | 検査結果       | 水道法水質基準    | 分析方法                     |
|-------------------|------|------------|------------|--------------------------|
| 一般細菌              | /ml  | 0          | 100以下      | 標準寒天培地法                  |
| 大腸菌               | ---- | 陰性         | 検出されないこと   | 特定酵素基質培地法                |
| 塩化物イオン            | mg/L | 48.1       | 200以下      | イオンクロマトグラフ法              |
| ジェオスミン            | mg/L | 0.000001未満 | 0.00001以下  | バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法 |
| 2-メチルイソボルネオール     | mg/L | 0.000002   | 0.00001以下  | バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法 |
| 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | mg/L | 0.8        | 3以下        | 全有機炭素計測定法                |
| pH値               | ---- | 7.3        | 5.8以上8.6以下 | ガラス電極法                   |
| 味                 | ---- | 異常なし       | 異常でないこと    | 官能法                      |
| 臭気                | ---- | 異常なし       | 異常でないこと    | 官能法                      |
| 色度                | 度    | 0.5未満      | 5以下        | 透過光測定法                   |
| 濁度                | 度    | 0.1未満      | 2以下        | 積分球式光電光度法                |
| — 以下余白 —          |      |            |            |                          |
|                   |      |            |            |                          |
|                   |      |            |            |                          |
|                   |      |            |            |                          |
|                   |      |            |            |                          |
|                   |      |            |            |                          |
|                   |      |            |            |                          |
|                   |      |            |            |                          |
|                   |      |            |            |                          |
|                   |      |            |            |                          |

|         |                          |   |             |
|---------|--------------------------|---|-------------|
| 判定      | 上記検査項目については水道法水質基準に適合です。 |   |             |
| 検査期日    | 2024年06月10日              | ～ | 2024年06月17日 |
| 試験検査責任者 |                          |   |             |

受付年月日 2024年06月10日  
報告年月日 2024年06月17日

定期水質検査成績書

|       |                          |       |      |            |       |
|-------|--------------------------|-------|------|------------|-------|
| 施設名   | 潮来市水道事業                  |       |      | 水道種別       | 上水道   |
| 採水場所  | 今林緩衝緑地                   |       |      | 依頼項目       | 11 項目 |
| 採水年月日 | 2024年06月10日              | 気温(℃) | 23.7 | 水温(℃)      | 21.0  |
| 採水者名  |                          |       |      | 残留塩素(mg/L) | 0.3   |
| 検査方法  | 「平成15年7月22日厚生労働省告示第261号」 |       |      |            |       |

| 検査項目              | 単位   | 検査結果       | 水道法水質基準    | 分析方法                     |
|-------------------|------|------------|------------|--------------------------|
| 一般細菌              | /ml  | 0          | 100以下      | 標準寒天培地法                  |
| 大腸菌               | ---- | 陰性         | 検出されないこと   | 特定酵素基質培地法                |
| 塩化物イオン            | mg/L | 47.2       | 200以下      | イオンクロマトグラフ法              |
| ジェオスミン            | mg/L | 0.000001未満 | 0.00001以下  | パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法 |
| 2-メチルイソボルネオール     | mg/L | 0.000002   | 0.00001以下  | パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法 |
| 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | mg/L | 0.8        | 3以下        | 全有機炭素計測定法                |
| pH値               | ---- | 7.4        | 5.8以上8.6以下 | ガラス電極法                   |
| 味                 | ---- | 異常なし       | 異常でないこと    | 官能法                      |
| 臭気                | ---- | 異常なし       | 異常でないこと    | 官能法                      |
| 色度                | 度    | 0.5未満      | 5以下        | 透過光測定法                   |
| 濁度                | 度    | 0.1未満      | 2以下        | 積分球式光電光度法                |
| － 以下余白 －          |      |            |            |                          |
|                   |      |            |            |                          |
|                   |      |            |            |                          |
|                   |      |            |            |                          |
|                   |      |            |            |                          |
|                   |      |            |            |                          |
|                   |      |            |            |                          |
|                   |      |            |            |                          |
|                   |      |            |            |                          |
|                   |      |            |            |                          |

|         |                          |   |             |
|---------|--------------------------|---|-------------|
| 判定      | 上記検査項目については水道法水質基準に適合です。 |   |             |
| 検査期日    | 2024年06月10日              | ～ | 2024年06月17日 |
| 試験検査責任者 |                          |   |             |

受付年月日 2024年06月10日  
報告年月日 2024年06月17日

定期水質検査成績書

|       |                          |       |      |            |      |
|-------|--------------------------|-------|------|------------|------|
| 施設名   | 潮来市水道事業                  |       |      | 水道種別       | 上水道  |
| 採水場所  | 十四番集会場                   |       |      | 依頼項目       | 9項目  |
| 採水年月日 | 2024年06月10日              | 気温(℃) | 24.9 | 水温(℃)      | 21.5 |
| 採水者名  |                          |       |      | 残留塩素(mg/L) | 0.1  |
| 検査方法  | 「平成15年7月22日厚生労働省告示第261号」 |       |      |            |      |

| 検査項目              | 単位   | 検査結果 |       | 水道法水質基準    | 分析方法        |
|-------------------|------|------|-------|------------|-------------|
| 一般細菌              | /ml  |      | 0     | 100以下      | 標準寒天培地法     |
| 大腸菌               | ---- |      | 陰性    | 検出されないこと   | 特定酵素基質培地法   |
| 塩化物イオン            | mg/L |      | 46.9  | 200以下      | イオンクロマトグラフ法 |
| 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | mg/L |      | 0.8   | 3以下        | 全有機炭素計測定法   |
| pH値               | ---- |      | 7.2   | 5.8以上8.6以下 | ガラス電極法      |
| 味                 | ---- |      | 異常なし  | 異常でないこと    | 官能法         |
| 臭気                | ---- |      | 異常なし  | 異常でないこと    | 官能法         |
| 色度                | 度    |      | 0.5未満 | 5以下        | 透過光測定法      |
| 濁度                | 度    |      | 0.1未満 | 2以下        | 積分球式光電光度法   |
| － 以下余白 －          |      |      |       |            |             |
|                   |      |      |       |            |             |
|                   |      |      |       |            |             |
|                   |      |      |       |            |             |
|                   |      |      |       |            |             |
|                   |      |      |       |            |             |
|                   |      |      |       |            |             |
|                   |      |      |       |            |             |
|                   |      |      |       |            |             |
|                   |      |      |       |            |             |
|                   |      |      |       |            |             |
|                   |      |      |       |            |             |
|                   |      |      |       |            |             |
|                   |      |      |       |            |             |

|         |                          |   |             |
|---------|--------------------------|---|-------------|
| 判定      | 上記検査項目については水道法水質基準に適合です。 |   |             |
| 検査期日    | 2024年06月10日              | ～ | 2024年06月17日 |
| 試験検査責任者 |                          |   |             |

受付年月日 2024年06月10日  
報告年月日 2024年06月17日

# 定期水質檢查成績書

|           |                          |       |      |            |      |
|-----------|--------------------------|-------|------|------------|------|
| 施 設 名     | 潮来市水道事業                  |       |      | 水道種別       | 上水道  |
| 採 水 場 所   | 大生原公民館                   |       |      | 依頼項目       | 9 項目 |
| 採 水 年 月 日 | 2024年06月10日              | 気温(℃) | 25.3 | 水温(℃)      | 21.3 |
| 採 水 者 名   |                          |       |      | 残留塩素(mg/L) | 0.3  |
| 検 査 方 法   | 「平成15年7月22日厚生労働省告示第261号」 |       |      |            |      |

[illegible]

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 判 定     | 上記検査項目については水道法水質基準に適合です。            |
| 検査期日    | 2024年06月10日      ～      2024年06月17日 |
| 試験検査責任者 |                                     |

受付年月日 2024年06月10日  
報告年月日 2024年06月17日

# 定期水質檢查成績書

|           |                          |       |      |            |      |
|-----------|--------------------------|-------|------|------------|------|
| 施 設 名     | 潮来市水道事業                  |       |      | 水道種別       | 上水道  |
| 採 水 場 所   | 潮来市立図書館                  |       |      | 依頼項目       | 9 項目 |
| 採 水 年 月 日 | 2024年06月10日              | 気温(℃) | 26.6 | 水温(℃)      | 22.7 |
| 採 水 者 名   |                          |       |      | 残留塩素(mg/L) | 0.2  |
| 検 査 方 法   | 「平成15年7月22日厚生労働省告示第261号」 |       |      |            |      |

[illegible]

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 判 定     | 上記検査項目については水道法水質基準に適合です。            |
| 検査期日    | 2024年06月10日      ～      2024年06月17日 |
| 試験検査責任者 |                                     |