

受付年月日 2024年10月07日
報告年月日 2024年10月17日

定期水質検査成績書

施設名	潮来市水道事業			水道種別	上水道
採水場所	日の出5集会所			依頼項目	51項目
採水年月日	2024年10月07日	気温(℃)	29.7	水温(℃)	26.4
採水者名				残留塩素(mg/L)	0.4
検査方法	「平成15年7月22日厚生労働省告示第261号」				

検査項目	単位	検査結果		水道法水質基準	分析方法
一般細菌	/ml		0	100以下	標準寒天培地法
大腸菌	-----		陰性	検出されないこと	特定酵素基質培地法
カドミウム及びその化合物	mg/L		0.0003未満	0.003以下	誘導結合プラズマ-質量分析法
水銀及びその化合物	mg/L		0.00005未満	0.0005以下	還元気化-原子吸光光度法
セレン及びその化合物	mg/L		0.001未満	0.01以下	誘導結合プラズマ-質量分析法
鉛及びその化合物	mg/L		0.001未満	0.01以下	誘導結合プラズマ-質量分析法
ヒ素及びその化合物	mg/L		0.001未満	0.01以下	誘導結合プラズマ-質量分析法
六価クロム化合物	mg/L		0.002未満	0.02以下	誘導結合プラズマ-質量分析法
亜硝酸態窒素	mg/L		0.004未満	0.04以下	イオンクロマトグラフ法
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		0.001未満	0.01以下	イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.1未満	10以下	イオンクロマトグラフ法
フッ素及びその化合物	mg/L		0.09	0.8以下	イオンクロマトグラフ法
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.04	1.0以下	誘導結合プラズマ-質量分析法
四塩化炭素	mg/L		0.0001未満	0.002以下	パーティ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
1,4-ジオキサン	mg/L		0.005未満	0.05以下	パーティ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		0.0001未満	0.04以下	パーティ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
ジクロロメタン	mg/L		0.0001未満	0.02以下	パーティ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
テトラクロロエチレン	mg/L		0.0001未満	0.01以下	パーティ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
トリクロロエチレン	mg/L		0.0001未満	0.01以下	パーティ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
ベンゼン	mg/L		0.0001未満	0.01以下	パーティ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
塩素酸	mg/L		0.08	0.6以下	イオンクロマトグラフ法

判定	最終頁に記載		
検査期日	2024年10月07日	～	2024年10月17日
試験検査責任者			

受付年月日 2024年10月07日
報告年月日 2024年10月17日

定期水質検査成績書

施設名	潮来市水道事業			水道種別	上水道
採水場所	日の出5集会所			依頼項目	51項目
採水年月日	2024年10月07日	気温(℃)	29.7	水温(℃)	26.4
採水者名				残留塩素(mg/L)	0.4
検査方法	「平成15年7月22日厚生労働省告示第261号」				

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準	分析方法
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下	液体クロマトグラフ-質量分析法
クロロホルム	mg/L	0.017	0.06以下	パーティ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下	液体クロマトグラフ-質量分析法
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.017	0.1以下	パーティ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下	液体クロマトグラフ-質量分析法
総トリハロメタン	mg/L	0.051	0.1以下	パーティ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下	液体クロマトグラフ-質量分析法
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.012	0.03以下	パーティ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
ブロモホルム	mg/L	0.0052	0.09以下	パーティ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下	誘導体化-高速液体クロマトグラフ法
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満	1.0以下	誘導結合プラズマ-質量分析法
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.2以下	誘導結合プラズマ-質量分析法
鉄及びその化合物	mg/L	0.01未満	0.3以下	誘導結合プラズマ-質量分析法
銅及びその化合物	mg/L	0.01未満	1.0以下	誘導結合プラズマ-質量分析法
ナトリウム及びその化合物	mg/L	31.5	200以下	誘導結合プラズマ-質量分析法
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.05以下	誘導結合プラズマ-質量分析法
塩化物イオン	mg/L	46.6	200以下	イオンクロマトグラフ法
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	88	300以下	誘導結合プラズマ-質量分析法
蒸発残留物	mg/L	195	500以下	重量法
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2以下	固相抽出-高速液体クロマトグラフ法
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下	パーティ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法

判定	最終頁に記載	
検査期日	2024年10月07日 ~ 2024年10月17日	
試験検査責任者		

施 設 名	潮来市水道事業			水道種別	上水道
採 水 場 所	日の出5集会所			依頼項目	51 項目
採 水 年 月 日	2024年10月07日	気温(℃)	29.7	水温(℃)	26.4
採 水 者 名				残留塩素(mg/L)	0.4
検 査 方 法	「平成15年7月22日厚生労働省告示第261号」				

判 定	上記検査項目については水道法水質基準に適合です。
検査期日	2024年10月07日 ～ 2024年10月17日
試験検査責任者	

受付年月日 2024年10月07日
報告年月日 2024年10月17日

定期水質検査成績書

施設名	潮来市水道事業			水道種別	上水道
採水場所	今林緩衝緑地			依頼項目	51 項目
採水年月日	2024年10月07日	気温(℃)	30.2	水温(℃)	25.9
採水者名				残留塩素(mg/L)	0.3
検査方法	「平成15年7月22日厚生労働省告示第261号」				

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準	分析方法
一般細菌	/ml	0	100以下	標準寒天培地法
大腸菌	----	陰性	検出されないこと	特定酵素基質培地法
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003以下	誘導結合プラズマ-質量分析法
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005以下	還元気化-原子吸光光度法
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	誘導結合プラズマ-質量分析法
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	誘導結合プラズマ-質量分析法
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	誘導結合プラズマ-質量分析法
六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.02以下	誘導結合プラズマ-質量分析法
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下	イオンクロマトグラフ法
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.1未満	10以下	イオンクロマトグラフ法
フッ素及びその化合物	mg/L	0.09	0.8以下	イオンクロマトグラフ法
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04	1.0以下	誘導結合プラズマ-質量分析法
四塩化炭素	mg/L	0.0001未満	0.002以下	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0001未満	0.04以下	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
ジクロロメタン	mg/L	0.0001未満	0.02以下	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0001未満	0.01以下	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
トリクロロエチレン	mg/L	0.0001未満	0.01以下	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
ベンゼン	mg/L	0.0001未満	0.01以下	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
塩素酸	mg/L	0.11	0.6以下	イオンクロマトグラフ法

判定	最終頁に記載		
検査期日	2024年10月07日	～	2024年10月17日
試験検査責任者			

受付年月日 2024年10月07日
報告年月日 2024年10月17日

定期水質検査成績書

施設名	潮来市水道事業			水道種別	上水道
採水場所	今林緩衝緑地			依頼項目	51 項目
採水年月日	2024年10月07日	気温(℃)	30.2	水温(℃)	25.9
採水者名				残留塩素(mg/L)	0.3
検査方法	「平成15年7月22日厚生労働省告示第261号」				

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準	分析方法
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下	液体クロマトグラフ-質量分析法
クロロホルム	mg/L	0.019	0.06以下	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下	液体クロマトグラフ-質量分析法
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.020	0.1以下	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下	液体クロマトグラフ-質量分析法
総トリハロメタン	mg/L	0.059	0.1以下	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下	液体クロマトグラフ-質量分析法
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.014	0.03以下	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
ブロモホルム	mg/L	0.0059	0.09以下	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下	誘導体化-高速液体クロマトグラフ法
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満	1.0以下	誘導結合プラズマ-質量分析法
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.2以下	誘導結合プラズマ-質量分析法
鉄及びその化合物	mg/L	0.01未満	0.3以下	誘導結合プラズマ-質量分析法
銅及びその化合物	mg/L	0.01	1.0以下	誘導結合プラズマ-質量分析法
ナトリウム及びその化合物	mg/L	31.4	200以下	誘導結合プラズマ-質量分析法
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.05以下	誘導結合プラズマ-質量分析法
塩化物イオン	mg/L	47.3	200以下	イオンクロマトグラフ法
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	88	300以下	誘導結合プラズマ-質量分析法
蒸発残留物	mg/L	205	500以下	重量法
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2以下	固相抽出-高速液体クロマトグラフ法
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法

判定	最終頁に記載		
検査期日	2024年10月07日	～	2024年10月17日
試験検査責任者			

報告年月日 2024年10月17日

查成績書

施 設 名	潮来市水道事業			水道種別	上水道
採 水 場 所	今林緩衝緑地			依頼項目	51 項目
採 水 年 月 日	2024年10月07日	気温(℃)	30.2	水温(℃)	25.9
採 水 者 名	田中 智也(弊方)			残留塩素(mg/L)	0.3
検 査 方 法	「平成15年7月22日厚生労働省告示第261号」				

[illegible]

判 定	上記検査項目については水道法水質基準に適合です。
検査期日	2024年10月07日 ～ 2024年10月17日
試験検査責任者	

受付年月日 2024年10月07日
報告年月日 2024年10月17日

定期水質検査成績書

施設名	潮来市水道事業			水道種別	上水道
採水場所	十四番集会所			依頼項目	51 項目
採水年月日	2024年10月07日	気温(℃)	29.5	水温(℃)	26.4
採水者名				残留塩素(mg/L)	0.1
検査方法	「平成15年7月22日厚生労働省告示第261号」				

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準	分析方法
一般細菌	/ml	0	100以下	標準寒天培地法
大腸菌	----	陰性	検出されないこと	特定酵素基質培地法
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003以下	誘導結合プラズマ-質量分析法
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005以下	還元気化-原子吸光光度法
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	誘導結合プラズマ-質量分析法
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	誘導結合プラズマ-質量分析法
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	誘導結合プラズマ-質量分析法
六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.02以下	誘導結合プラズマ-質量分析法
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下	イオンクロマトグラフ法
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.1未満	10以下	イオンクロマトグラフ法
フッ素及びその化合物	mg/L	0.09	0.8以下	イオンクロマトグラフ法
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04	1.0以下	誘導結合プラズマ-質量分析法
四塩化炭素	mg/L	0.0001未満	0.002以下	パーティ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下	パーティ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0001未満	0.04以下	パーティ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
ジクロロメタン	mg/L	0.0001未満	0.02以下	パーティ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0001未満	0.01以下	パーティ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
トリクロロエチレン	mg/L	0.0001未満	0.01以下	パーティ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
ベンゼン	mg/L	0.0001未満	0.01以下	パーティ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
塩素酸	mg/L	0.08	0.6以下	イオンクロマトグラフ法

判定	最終頁に記載		
検査期日	2024年10月07日	～	2024年10月17日
試験検査責任者			

受付年月日 2024年10月07日
報告年月日 2024年10月17日

定期水質検査成績書

施設名	潮来市水道事業			水道種別	上水道
採水場所	十四番集会所			依頼項目	51 項目
採水年月日	2024年10月07日	気温(℃)	29.5	水温(℃)	26.4
採水者名				残留塩素(mg/L)	0.1
検査方法	「平成15年7月22日厚生労働省告示第261号」				

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準	分析方法
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下	液体クロマトグラフ-質量分析法
クロロホルム	mg/L	0.019	0.06以下	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下	液体クロマトグラフ-質量分析法
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.021	0.1以下	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下	液体クロマトグラフ-質量分析法
総トリハロメタン	mg/L	0.062	0.1以下	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下	液体クロマトグラフ-質量分析法
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.014	0.03以下	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
ブロモホルム	mg/L	0.0075	0.09以下	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下	誘導体化-高速液体クロマトグラフ法
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満	1.0以下	誘導結合プラズマ-質量分析法
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.2以下	誘導結合プラズマ-質量分析法
鉄及びその化合物	mg/L	0.01	0.3以下	誘導結合プラズマ-質量分析法
銅及びその化合物	mg/L	0.01未満	1.0以下	誘導結合プラズマ-質量分析法
ナトリウム及びその化合物	mg/L	32.1	200以下	誘導結合プラズマ-質量分析法
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.05以下	誘導結合プラズマ-質量分析法
塩化物イオン	mg/L	47.5	200以下	イオンクロマトグラフ法
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	89	300以下	誘導結合プラズマ-質量分析法
蒸発残留物	mg/L	201	500以下	重量法
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2以下	固相抽出-高速液体クロマトグラフ法
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法

判定	最終頁に記載		
検査期日	2024年10月07日	～	2024年10月17日
試験検査責任者			

施 設 名	潮来市水道事業			水道種別	上水道
採 水 場 所	十四番集会所			依頼項目	51 項目
採 水 年 月 日	2024年10月07日	気温(℃)	29.5	水温(℃)	26.4
採 水 者 名				残留塩素(mg/L)	0.1
検 査 方 法	「平成15年7月22日厚生労働省告示第261号」				

[illegible]

判 定	上記検査項目については水道法水質基準に適合です。
検査期日	2024年10月07日 ～ 2024年10月17日
試験検査責任者	