

令和7年度 潮来市水道事業定期水質結果一覽表(採水場所:十四番集会場)

	受付番号		25-TE-0236	25-TE-0349	25-TE-0513	25-TE-0883	25-TE-1061	25-TE-1335	25-TE-1721	25-TE-2013	25-TE-2176			
	採取日		2025/4/30	2025/5/12	2025/6/2	2025/7/7	2025/8/4	2025/9/1	2025/10/6	2025/11/10	2025/12/1			
	気温(℃)		21.7	15.5	24.0	33.7	34.1	35.8	27.9	21.1	19.7			
	水温(℃)		17.0	17.5	19.6	27.0	28.9	30.5	26.8	20.3	17.5			
	残留塩素(mg/l)		0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.4	0.1	0.2	0.1			
検査項目名称		単位	基準値	-	-	-	-	-	-	-	-			
1	一般細菌	/ml	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	大腸菌	---	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-	-		
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	0.00005未満	-	-	0.00005未満	-	-	0.00005未満	-	-		
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-		
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-		
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-		
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-		
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	-	-	0.004未満	-	-	0.004未満	-	-		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.3	-	-	0.1未満	-	-	0.1未満	-	-		
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.07	-	-	0.08	-	-	0.07	-	-		
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.03	-	-	0.04	-	-	0.05	-	-		
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	0.0001未満	-	-	0.0001未満	-	-	0.0001未満	-	-		
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-		
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	0.0001未満	-	-	0.0001未満	-	-	0.0001未満	-	-		
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	0.0001未満	-	-	0.0001未満	-	-	0.0001未満	-	-		
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.0001未満	-	-	0.0001未満	-	-	0.0001未満	-	-		
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.0001未満	-	-	0.0001未満	-	-	0.0001未満	-	-		
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	0.0001未満	-	-	0.0001未満	-	-	0.0001未満	-	-		
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.10	-	-	0.12	-	-	0.11	-	-		
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-		
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.0024	-	-	0.011	-	-	0.017	-	-		
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003未満	-	-	0.003未満	-	-	0.003未満	-	-		
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.0064	-	-	0.014	-	-	0.016	-	-		
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-		
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.016	-	-	0.041	-	-	0.053	-	-		
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003未満	-	-	0.003未満	-	-	0.003未満	-	-		
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.0038	-	-	0.010	-	-	0.013	-	-		
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	0.0032	-	-	0.0060	-	-	0.0068	-	-		
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-		
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-		
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02未満	-	-	0.02	-	-	0.02	-	-		
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.01	-	-	0.01	-	-	0.01未満	-	-		
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-		
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	30.4	-	-	29.4	-	-	33.1	-	-		
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-		
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	47.5	45.8	44.4	46.0	49.0	49.5	56.4	59.3	53.2		
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	89	-	-	85	-	-	89	-	-		
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	201	-	-	203	-	-	225	-	-		
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-		
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001未満	-	-	0.000001未満	-	-	0.000001未満	-	-		
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001	-	-	0.000001	-	-	0.000001未満	-	-		
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-		
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-	-		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.7	0.7	0.8	1.1	1.2	1.2	1.1	1.0	1.3		
47	pH値	---	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.1	7.2		
48	味	---	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49	臭気	---	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		
51	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		