令和7年度　潮来市水道事業定期水質結果一覧表（採水場所：今林緩衝緑地）

	受付番号		25-TE-0239	25-TE-0352	25-TE-0516	25-TE-0886	25-TE-1064	25-TE-1338	25-TE-1724	25-TE-2016	25-TE-2179	25-TE-2450	25-TE-2668	25-TE-2921
	採取日		2025/4/30	2025/5/12	2025/6/2	2025/7/7	2025/8/4	2025/9/1	2025/10/6	2025/11/10	2025/12/1	2026/1/6	2026/2/2	2026/3/2
	気温（℃）		19.7	14.7	22.6	34.0	33.9	36.2	24.2	19.5	19.0	9.0	9.7	13.4
	水温（℃）		16.9	17.5	17.3	25.6	27.1	27.9	25.8	18.4	16.1	11.3	8.9	10.0
	残留塩素（mg/l）		0.4	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3
	検査項目名称	単位	基準値	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1	一般細菌	/ml	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	---	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	0.0003未満	－	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満	－	－
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	0.00005未満	－	－	0.00005未満	－	－	0.00005未満	－	－	0.00005未満	－	－
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.3	－	－	0.1未満	－	－	0.1未満	－	－	0.6	－	－
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.07	－	－	0.08	－	－	0.07	－	－	0.07	－	－
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.03	－	－	0.04	－	－	0.05	－	－	0.05	－	－
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	0.0001未満	－	－	0.0001未満	－	－	0.0001未満	－	－	0.0001未満	－	－
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	0.0001未満	－	－	0.0001未満	－	－	0.0001未満	－	－	0.0001未満	－	－
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	0.0001未満	－	－	0.0001未満	－	－	0.0001未満	－	－	0.0001未満	－	－
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.0001未満	－	－	0.0001未満	－	－	0.0001未満	－	－	0.0001未満	－	－
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.0001未満	－	－	0.0001未満	－	－	0.0001未満	－	－	0.0001未満	－	－
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	0.0001未満	－	－	0.0001未満	－	－	0.0001未満	－	－	0.0001未満	－	－
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.11	－	－	0.14	－	－	0.11	－	－	0.12	－	－
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.0018	－	－	0.010	－	－	0.015	－	－	0.0036	－	－
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.0062	－	－	0.015	－	－	0.014	－	－	0.0082	－	－
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.015	－	－	0.041	－	－	0.046	－	－	0.021	－	－
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.0032	－	－	0.010	－	－	0.011	－	－	0.0055	－	－
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	0.0034	－	－	0.0059	－	－	0.0062	－	－	0.0036	－	－
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02未満	－	－	0.03	－	－	0.02	－	－	0.02未満	－	－
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.01	－	－	0.01	－	－	0.01未満	－	－	0.02	－	－
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01	－	－	0.01	－	－	0.02	－	－	0.01未満	－	－
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	30.5	－	－	30.0	－	－	33.6	－	－	36.1	－	－
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	47.6	45.4	44.3	46.1	49.4	49.4	57.1	58.9	52.4	54.3	67.6	71.4
39	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下	92	－	－	87	－	－	93	－	－	96	－	－
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	201	－	－	203	－	－	229	－	－	233	－	－
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	0.0005未満	－	－	0.0005未満	－	－	0.0005未満	－	－	0.0005未満	－	－
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3以下	0.7	0.6	0.8	1.0	1.2	1.2	1.2	1.1	1.4	1.6	1.6	1.2
47	pH値	---	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.3	7.3	7.5	7.4	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3
48	味	---	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	---	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満