令和7年度　潮来市水道事業定期水質結果一覧表（採水場所：日の出5丁目集会場）

				受付番号	25-TE-0238	25-TE-0351	25-TE-0515	25-TE-0885	25-TE-1063	25-TE-1337	25-TE-1723	25-TE-2015	25-TE-2178	25-TE-2449	25-TE-2667	25-TE-2920
				採取日	2025/4/30	2025/5/12	2025/6/2	2025/7/7	2025/8/4	2025/9/1	2025/10/6	2025/11/10	2025/12/1	2026/1/6	2026/2/2	2026/3/2
				気温（℃）	20.2	17.5	23.4	34.2	34.8	36.0	28.9	20.8	14.7	6.7	7.0	15.2
				水温（℃）	18.8	20.0	20.4	29.4	30.6	32.4	27.1	18.9	15.6	10.8	8.6	11.1
				残留塩素（mg/l）	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4
	検査項目名称	単位	基準値		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1	一般細菌	/ml	100以下		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	---	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		0.0003未満	－	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満	－	－
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		0.00005未満	－	－	0.00005未満	－	－	0.00005未満	－	－	0.00005未満	－	－
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.003	－	－	0.001未満	－	－
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		0.004未満	－	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.3	－	－	0.1未満	－	－	0.1未満	－	－	0.6	－	－
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.07	－	－	0.08	－	－	0.06	－	－	0.07	－	－
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.04	－	－	0.04	－	－	0.05	－	－	0.04	－	－
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		0.0001未満	－	－	0.0001未満	－	－	0.0001未満	－	－	0.0001未満	－	－
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		0.0001未満	－	－	0.0001未満	－	－	0.0001未満	－	－	0.0001未満	－	－
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		0.0001未満	－	－	0.0001未満	－	－	0.0001未満	－	－	0.0001未満	－	－
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		0.0001未満	－	－	0.0001未満	－	－	0.0001未満	－	－	0.0001未満	－	－
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		0.0001未満	－	－	0.0001未満	－	－	0.0001未満	－	－	0.0001未満	－	－
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		0.0001未満	－	－	0.0001未満	－	－	0.0001未満	－	－	0.0001未満	－	－
21	塩素酸	mg/L	0.6以下		0.10	－	－	0.12	－	－	0.10	－	－	0.12	－	－
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.0017	－	－	0.010	－	－	0.013	－	－	0.0028	－	－
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.0042	－	－	0.012	－	－	0.011	－	－	0.0059	－	－
26	臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.011	－	－	0.035	－	－	0.038	－	－	0.015	－	－
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.0024	－	－	0.0086	－	－	0.0086	－	－	0.0039	－	－
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.0023	－	－	0.0045	－	－	0.0049	－	－	0.0028	－	－
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.02未満	－	－	0.03	－	－	0.02	－	－	0.02未満	－	－
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.01未満	－	－	0.01	－	－	0.01	－	－	0.01未満	－	－
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		30.3	－	－	29.3	－	－	33.5	－	－	36.8	－	－
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－
38	塩化物イオン	mg/L	200以下		47.3	44.8	44.9	46.2	49.1	49.9	57.2	59.3	52.4	55.1	65.1	69.3
39	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下		89	－	－	85	－	－	90	－	－	96	－	－
40	蒸発残留物	mg/L	500以下		202	－	－	196	－	－	228	－	－	234	－	－
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		0.02未満	－	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		0.000002	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－
45	フェノール類	mg/L	0.005以下		0.0005未満	－	－	0.0005未満	－	－	0.0005未満	－	－	0.0005未満	－	－
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3以下		0.7	0.6	0.8	1.1	1.4	1.2	1.1	1.1	1.6	1.6	1.6	1.2
47	pH値	---	5.8以上8.6以下		7.3	7.3	7.2	7.3	7.5	7.4	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2
48	味	---	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	---	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5以下		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満