令和8年度　潮来市水道事業定期水質結果一覧表（採水場所：潮来市立図書館）

			受付番号	26-TE-0236	26-TE-0396	26-TE-0552	26-TE-833	26-TE-1140	26-TE-1381	26-TE-1585
			採取日	2026/4/30	2026/5/14	2026/6/4	2026/7/2	2026/8/6	2026/9/3	2026/10/1
			気温（℃）	17.6	21.8	22.3	21.8	31.1	32.1	24.5
			水温（℃）	20.4	22.0	22.9	22.9	27.5	26.8	23.3
			残留塩素（mg/l）	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2
	検査項目名称	単位	基準値							
1	一般細菌	/ml	100以下	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	---	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.6			0.1未満			0.5
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.08			0.07			0.07
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.04			0.04			0.04
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	0.005未満			0.005未満			0.005未満
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満
20	PEOS及びPFOA	mg/L	0.000005以下	0.000005未満			0.000005未満			0.000005未満
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.07			0.09			0.10
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満
28	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.0025			0.0078			0.012
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.0091			0.013			0.014
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.022			0.034			0.043
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.0045			0.0085			0.013
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	0.0056			0.0051			0.0041
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01未満			0.01未満			0.01未満
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02未満			0.02未満			0.02未満
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.01未満			0.01未満			0.01未満
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01			0.01未満			0.01
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	38.0			32.9			25.6
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.005未満			0.005未満			0.005未満
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	59.9	55.3	57.8	49.5	57.1	56.3	39.6
40	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下	97			89			77
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	255			211			168
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	0.02未満			0.02未満			0.02未満
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000004			0.000002			0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	0.005未満			0.005未満			0.005未満
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3以下	0.9	0.9	1.1	1.1	0.8	0.9	1.2
48	pH値	---	5.8以上8.6以下	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.1	7.2
49	味	---	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	---	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満