令和8年度　潮来市水道事業定期水質結果一覧表（採水場所：日の出5丁目集会場）

		受付番号		26-TE-0234	26-TE-0394	26-TE-0550	26-TE-831	26-TE-1139	26-TE-1379	26-TE-1583					
		採取日		2026/4/30	2026/5/14	2026/6/4	2026/7/2	2026/8/6	2026/9/3	2026/10/1					
		気温（℃）		17.5	22.7	22.0	21.1	28.3	31.1	23.0					
		水温（℃）		18.8	21.3	24.0	23.9	29.8	28.5	24.1					
		残留塩素（mg/l）		0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4					
	検査項目名称	単位	基準値												
1	一般細菌	/ml	100以下	0	0	0	0	0	0	0					
2	大腸菌	---	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性					
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満					
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満					
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満					
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満					
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満					
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満					
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.6			0.1未満			0.5					
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.08			0.07			0.07					
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.04			0.04			0.03					
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満					
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	0.005未満			0.005未満			0.005未満					
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満					
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満					
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満					
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満					
20	PEOS及びPFOA	mg/L	0.000005以下	0.000005未満			0.000005未満			0.000005未満					
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満					
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.07			0.09			0.10					
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満					
28	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.0021			0.0077			0.011					
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満					
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.0059			0.010			0.010					
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満					
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.015			0.029			0.034					
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満					
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.0031			0.0076			0.010					
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	0.0034			0.0041			0.0029					
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満					
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01未満			0.01未満			0.01未満					
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02未満			0.02			0.02未満					
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.01未満			0.01未満			0.01未満					
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01未満			0.01			0.01未満					
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	36.0			32.8			24.5					
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.005未満			0.005未満			0.005未満					
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	58.5	55.0	56.9	49.6	57.7	55.6	38.8					
40	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下	92			88			73					
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	251			206			170					
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	0.02未満			0.02未満			0.02未満					
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満					
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000003	0.000002	0.000003	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満					
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	0.005未満			0.005未満			0.005未満					
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満					
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3以下	0.9	0.9	1.1	1.1	0.8	0.9	1.1					
48	pH値	---	5.8以上8.6以下	7.1	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2					
49	味	---	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	臭気	---	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
51	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満					